

「114 年特定工廠消防安全圖說委外協審後續擴充」共識會議會議紀錄

時間：115 年 06 月 29 日(星期一)上午 9 時 30 分

地點：高雄市前鎮區凱旋四路 119 號(高雄市政府消防局-5F 會議室)

主持人:林科長明德

出席人員：、社團法人高雄市設備師公會代表 紀錄:陳亮佑

壹、主持人致詞：(略)

貳、得標廠商業務報告：

社團法人高雄市設備師公會代表提報協審流程、協審作業執行方案書面報告及協審人員名冊。

參、業務單位說明：

依據「114 年特定工廠消防安全圖說委外協審後續擴充」採購案需求說明書內容辦理，提報協審流程、協審作業執行方案書面報告及協審人員名單共計 22 位，符合契約規範。

肆、討論事項：

議題一：有關既設之消防專用發電機是否需附上容量計算書？

決議：

由電機技師或設備師確認完容量是否足夠，並由專技人員簽證負責即可，無需附上容量計算書。

議題二：有關複審時如臨時遇到颱風假可以順延幾天？

決議：

依合約內容規定，案件需於 14 個工作日內完成結案動作，如過程中遇到政府所公告之颱風假，則依據放假的天數作為順延天數。

議題三：繪製外部水源的圖面時，沒有路名可標註怎麼辦？

決議：

外部水源的圖面繪製目的是以搶救人員搶救時能清楚辨認出目的地為原則，故圖面要求以標註路名為原則，惟外部水源若設置於產業道路等，無法辨認路名之道路上，需標註週邊道路名稱及建築物名稱以供搶救人員能夠判斷相對位置，並且確認路寬有 3 公尺以上以利消防車行駛並接近水源 2 公尺內的範圍。

伍、臨時動議

1. 提醒公會要注意合約內各項目日期程並於期限內提出。
2. 115 期的特登案件自 115 年 7 月 11 日起開放安管系統線上掛件，新舊合約交替期間，請廠商們先不要於安管系統線上掛件，以免影響系統案件工作天數統計。
3. 提醒協審委員於履約期間，應保持公正立場，不得以其公司、工商行號、法人或團體之名義，同時兼任或接受委託執行特定工廠登記作業中，有關消防安全設備之設計、監造、測試及檢修工作，如經消防局查核發現前述情事，第 1 次罰款新臺幣 50,000 元，第 2 次發現消防局得終止契約。

陸、主席結論

社團法人高雄市設備師公會後續盡速將會議報告之「協審流程」、「協審作業執行方案書面報告」及本次開會討論決議撰寫成會議紀錄並修正「委外審查作業流程圖」送消防局確認，以期盡速確認審查作業移交日期並通知相關業者。

柒、散會(10 時 00 分)

高雄市消防設備師公會辦理特定工廠消防安全圖說委外審查作業流程圖

(依照步驟申請)

特登消防圖審案件申請業者
線上登打、GOOLE表單掛件

作業地點: 送審業者自行完成

送審業者紙本掛件

申請人檢附檢點表&審查申請書委託書及
備齊文件與設計完整圖說至公會收文處
掛件(鳳山區保泰路 456 號)

(每日收件時間8:30~12:00 · 13:30~18:00

· 文件不齊全者另行電話通知)

得標廠商指派
消防專技人員協審

審查文件及消防圖說(2-5 日內辦理)

不合格

審查不符合規定
(3-5 日修正複審)

合格

作業地點:

南區: 高雄市鳳山區保泰路 456 號

北區: 高雄市左營區民族一路 1054 號

未於期限內補件

退件

協審完成

結案

繕打審查結果文書行文消防局

消防局製發圖說審查合格與否證明文件

作業地點:

高雄市政府消防局 1F 預防科

送審業者上傳結案資料 (退件者免上傳)

「特定工廠消防安全圖說審查作業委外協審」採購案

協審人員名單

編號	姓名	性別	證書字號	執照號碼	考試及格證書字號
1	王柏傑	男	消字證字第 612 號	高雄市消師執字第 00003 號	(89)特消防字第 8 號
2	嚴順福	男	消師證字第 638 號	高雄市消師執字第 00001 號	(89)特消防字第 152 號
3	陳力纓	女	消師證字第 1000 號	高雄市消師執字第 00002 號	(92)特消防字第 077 號
4	王瑞昌	男	消師證字第 0608 號	屏東縣消師執字第 00002 號	(89)特消防字第 83 號
5	陳青景	男	消師證字第 1311 號	高雄市消師執字第 00053 號	(96)(一)專高消防字第 0000031 號
6	鄭國華	男	消師證字第 628 號	高雄市消師執字第 00038 號	(89)特消防字第 051 號
7	林富鏞	男	消師證字第 0293 號	高雄市消師執字第 00040 號	(86)特消防字第 178 號
8	洪勝華	男	消師證字第 0653 號	高雄市消師執字第 00034 號	(89)特消防字第 124 號
9	吳國隆	男	消師證字第 0314 號	高雄市消師執字第 00032 號	(86)特消防字第 3 號
10	陳照介	男	消師證字第 1773 號	高雄市消師執字第 00024 號	(110)專高消防字第 000026 號
11	殷文竹	男	消師證字第 0315 號	高雄市消師執字第 00054 號	(86)特消防字第 201 號
12	林添丁	男	消師證字第 0630 號	高雄市消師執字第 00028 號	(89)特消防字第 053 號

「特定工廠消防安全圖說審查作業委外協審」採購案

協審人員名單

編號	姓名	性別	證書字號	執照號碼	考試及格證書字號
13	曾道平	男	消師證字第 0631 號	高雄市消師執字第 00031 號	(89)特消防字第 057 號
14	王英章	男	消師證字第 0302 號	高雄市消師執字第 00030 號	(86)特消防字第 53 號
15	侯俊明	男	消師證字第 0999 號	高雄市消師執字第 00037 號	(92)特消防字第 070 號
16	林盟智	男	消師證字第 0139 號	高雄市消師執字第 00004 號	(85)特消防字第 9 號
17	羅木浪	男	消師證字第 1518 號	高雄市消師執字第 00023 號	(101)專高消防字第 000028 號
18	郭安佳	男	消師證字第 876 號	高雄市消師執字第 00019 號	(90)特消防字第 70 號
19	林鈺馨	女	消師證字第 1803 號	高雄市消師執字第 00033 號	(111)專高消防字第 000025 號
20	蔡芯穎	女	消師證字第 1823 號	高雄市消師執字第 00005 號	(112)專高消防字第 000028 號
21	李培妮	女	消師證字第 0990 號	高雄市消師執字第 00044 號	(92)特消防字第 098 號
22	張升華	女	消師證字第 1742 號	高雄市消師執字第 00050 號	(110)專高消防字第 000023 號

高雄市政府消防局與社團法人高雄市消防設備師公會
 特定工廠消防安全圖說審查作業委外協審 共識會議

編號	姓名	簽到	編號	姓名	簽到
	主管機關		11	王英章	
1	火災預防科 科長	林明德	12	侯俊明	侯俊明
2	火災預防科 專員	蕭世弘	13	林盟智	
3	火災預防科 股長	鄭守輝	14	羅木浪	羅木浪
4	火災預防科 組科員	張珮雅	15	郭安佳	郭安佳
5	火災預防科 組員		16	林鈺馨	
6	特種勤務組 組員	呂有明	17	蔡芯穎	蔡芯穎
7			18	李培妮	
8			19	張升華	張升華
	協審人員				
1	王瑞昌			機動人員	
2	陳青景	陳青景	機動人員	王柏傑	
3	鄭國華	鄭國華	機動人員	陳力纓	
4	林富鏞		機動人員	嚴順福	
5	洪勝華		公會助理	陳亮佑	陳亮佑
6	吳國隆				
7	陳照介				
8	殷文竹				
9	曾道平	曾道平			
10	林添丁	林添丁			